

Tabela 01: Contribuição diária de esgoto e lodo fresco por tipo de prédio e ocupante			
Prédio	Unidade	Contribuição C	Lodo fresco Lf
1. Ocupantes permanentes			
.-residência			
1 Ocupantes permanentes/residência/padrão alto	pessoa	160	1
2 Ocupantes permanentes/residência/padrão médio	pessoa	130	1
3 Ocupantes permanentes/residência/padrão baixo	pessoa	100	1
4 Ocupantes permanentes/.-hotel (exceto lavanderia e cozinha)	pessoa	100	1
5 Ocupantes permanentes/.-alojamento provisório	pessoa	80	1
2. Ocupantes Temporários			
6 Ocupantes Temporários/.-fábrica em geral	pessoa	70	0,3
7 Ocupantes Temporários/.-escritório	pessoa	50	0,2
8 Ocupantes Temporários/.-edifícios públicos e comerciais	pessoa	50	0,2
9 Ocupantes Temporários/.-escolas (externatos) e locais de longa permanência	pessoa	50	0,2
10 Ocupantes Temporários/.-bares	pessoa	6	0,1
11 Ocupantes Temporários/.-restaurantes e similares	refeição	25	0,1
12 Ocupantes Temporários/.-cinemas, teatros e locais de curta permanência	lugar	2	0,02
13 Ocupantes Temporários/.-sanitários públicos (A)	pacsa san	480	4

(A) Apenas de acesso aberto ao público (estação rodoviária, ferroviária, logradouro público, estádio esportivo, etc.).

Fonte: NBR 7229/93

Tabela 02: Período de detenção dos despejos por faixa de contribuição diária		
Contribuição diária (L)	Tempo de detenção	
	Dias	Horas
1500	1,00	24
3000	0,92	22
4500	0,83	20
6000	0,75	18
7500	0,67	16
9000	0,58	14
9000	0,50	12

Fonte: NBR 7229/93

Tabela 03: Taxa de acumulação total de lodo (K), em dias, por intervalos entre limpezas e temperatura do mês mais frio.			
Intervalo entre limpezas (anos)	K por faixa de temperatura (t), em °C		
	t ≤ 10	10 a 20	> 20
	10	20	20
1	94	65	57
2	134	105	97
3	174	145	137
4	214	185	177
5	254	225	217

Fonte: NBR 7229/93

Tabela 04: Profundidade útil mínima e máxima por faixa de volume útil		
Volume útil m³	Prof. mín. m	Profundidade máxima m
6	1,20	2,20
10	1,50	2,50
10	1,80	2,80

Fonte: NBR 7229/93