

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

PAVIMENTO OU SETOR	OCUPAÇÃO	C.I. (mJ/M ²)	Nº DE PAV	PÉ DIREITO (m)	ÁREA (m ²)
TÉRREO	SOBRADO HISTÓRICO	300	1	3,86	153,45
TÉRREO	RESTAURANTE ESCOLA	300	1	3,86	216,39
SUPERIOR	SOBRADO HISTÓRICO	300	2	3,86	153,45
SUPERIOR	RESTAURANTE ESCOLA	300	2	3,86	216,39

 Altura 3,96

 Risco RL

 Área Existente 739,68

 Área total 739,68

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

☐	Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	☒	Iluminação de emergência
☐	Separação entre edificações	☐	Alarme e detecção de incêndio
☐	Segurança estrutural nas edificações	☒	Sinalização de emergência
☐	compartimentação horizontal/vertical	☒	Extintores de incêndio
☒	Controle de material de acabamento	☐	Hidrantes
☒	Saídas de emergência	☐	Chuveiros automáticos
☐	Elevador de emergência	☐	Resfriamento
☐	Controle de fumaça	☐	Espuma
☐	Plano de emergência	☒	Brigada de Incêndio

Reservatórios

 Inferior

 Superior 0,00

 RTI 0,00

 SPK 0,00

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

DATA	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSCIP

Obra/endereço

RESTAURANTE ESCOLA – PARANAGUÁ-PR

Área

739,68 m²

Ocupação

EDUCACIONAL E-4/RESTAURANTE F-8

Para uso do CBMPR

Corpo de Bombeiros


B/7
8º GB

NIB.

 FOLHA Nº ☐ DOC ☐ INC

42 ☐ OUT

 ALTERAÇÃO ☐ SIM ☐ NÃO

NIB.

ANALISTA ASS

Prancha

01
04

Conteúdo da prancha

PLANTA DE RISCO

Proprietário

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Escala indicada

EDEMIL RODRIGUES DOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 18.073-D/PR

Assinatura

Data

10/03/2015