

Ao

Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico

Corpo de Bombeiros Militar do Paraná

Paranaguá/PR

Ilustríssimos Senhores

Em conformidade com o CSCIP-CBMPR, vimos por meio deste, solicitar a análise e posterior aprovação do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico da seguinte edificação;

Obra: UBS – VILA DE ENCANTADAS

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CNPJ/CPF: 76.017.458/0001-15

Endereço: VILA DE ENCANTADAS S/N – ILHA DO MEL


Ocupação: CONSULTÓRIOS MÉDICOS H-6

Área Total: 405,95 m²



Engº Civil Wiliam José Freitas da Rocha


CREA 70.837-D/PR

	Corpo de Bombeiros B/7 8º GB
NIB.	1090157.17
FOLHA Nº	<input checked="" type="checkbox"/> DOC <input type="checkbox"/> INC 05 <input type="checkbox"/> OUT
ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
NIB.	
ANALISTA/ASS	<i>Patrick</i> Patrick Lima de Paula
Soldado QPM 2.0 RG 8.915.150-3	

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA	
EXTINTORES	1x PÓ QUIMICO SECO 2A 20 B:C 2 x DIÓXIDO DE CARBONO 5 B:C 1 x ÁGUA PRESSURIZADA 2A
PROTEÇÃO ESTRUTURAL	TRRF de 60 min.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O sistema de sinalização de emergência atende á NPT-020
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	O sistema de instalações elétricas atende as Normas Regulamentadoras em vigência.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Obedecerá a NPT-018

CLASSIFICAÇÃO - CSCIP				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM Mj/m ²
H	SERVIÇO DE SAUDE	H-6	CONSULTORIOS	300


 Engº Civil William José Freitas da Rocha
 CREA 70.837-D/PR

	Corpo de Bombeiros
	B17 8º GB
NIB.	1090157.1+
FOLHA Nº <input checked="" type="checkbox"/> DOC <input type="checkbox"/> INC	06 <input type="checkbox"/> OUT
ALTERAÇÃO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
NIB.	
ANALISTA/ASS	<i>Patrick</i>
Patrick Lima de Paula	
Soldado QPM 2.0	
RG 8.915.150-3	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE LOTAÇÃO E SAÍDAS

1 - Tabela 1 (CSCIP)- Classificação das edificações quanto à ocupações

Ocupação/Usos: Serviços Médicos

Divisão-6

Descrição: Consultórios

2 - Tabela 2 (CSCIP) - Classificação das edificações quanto à altura

Tipo: I

Denominação: Edificação Térrea

3 - Tabela 1 (NPT 011) – Dados para o dimensionamento das saídas

Divisão: H-6

População: Uma (01) pessoa por 7m² de área

Capacidade de passagem portas e acessos: 100

Capacidade de passagem escadas: 45

4 - Tabela 2 (NPT 011) – Distâncias máximas a serem percorridas

Grupo e divisão de ocupação: H-6

Andar de saída da edificação (pisos de descarga) - Sem chuveiros automáticos - Mais de uma Saída – Sem detecção automática de fumaça: 50 m

5 - Dimensionamento da População e Saídas

População 28 pessoas

Porta $28/100 = 0,28 \times 0,55 = 0,15 \text{ m}$

Eng^o Civil William José Freitas da Rocha

CREA 70.837-D/PR

	Corpo de Bombeiros B17 8º GB
NIB.	1090157-14
FOLHA Nº	<input checked="" type="checkbox"/> DOC <input type="checkbox"/> INC 07 <input type="checkbox"/> OUT
ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
NIB.	
ANALISTA/ASS	
Patrick Lima de Paula	
Saldado QP M 2.0 RG 8.945.150.3	

MEMORIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO

Endereço: VILA ENCANTADAS N° S/N
Complemento: Bairro: ILHA DO MEL
Município: Paranaguá UF: PR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Paranaguá Fone:
Ocupação: Consultórios H-6


1. ESTRUTURAS: execução da obra de acordo com as normas construtivas em vigor, executadas de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para 60 minutos, conforme a NPT-08.
2. DEPENDÊNCIAS: Construção em alvenaria.
3. COMPARTIMENTAÇÕES: realizada de acordo com as normas construtivas em vigor e NPT-09, de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF para 60 minutos, conforme NPT-08.
4. COMPARTIMENTOS: Independente de sua natureza de ocupação, os compartimentos possuem dimensões adequadas às suas atividades. Os materiais de construção empregados, mediante aplicação adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto à estabilidade, ventilação, higiene, segurança, salubridade, conforto térmico e acústico, atendendo às posturas municipais e às normas do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.
5. INSTALAÇÕES: as instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionárias.
6. VIDROS: os elementos envidraçados atendem aos critérios de segurança previsto nos normas da ABNT.
7. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: as medidas de segurança contra incêndio e os riscos específicos obedecem aos requisitos do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e, onde aplicável, das normas da ABNT.

Paranaguá, 03, de setembro de 2018



Engº Civil William José Freitas da Rocha

CREA 70.837-D/PR



Prefeitura Municipal de Paranaguá

Corpo de Bombeiros	
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico	
ABNT NBR 13703	
8º GB	
NIB. 10910157.14	
FOLHA Nº 08	DOC <input type="checkbox"/> INC <input type="checkbox"/>
OUT <input type="checkbox"/>	
ALTERAÇÃO <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>	
NIB.	
ANALISTA/ASS. Patrick Lima de Paula	
Soldado OPM 2.º	
RG 8.915.150-3	